

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24
GEORGIAN .....	25

**DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**

**No.** 1009876

**1. Unique identification code of the product-type:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Authorized representative****5. System/s of AVCP**

AVCP: 3

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

1722 CEIS

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Rafael Maza at Morelena on 01/01/2017**



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1009876

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

### 4. Representante autorizado:

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

1722 CEIS

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E<sub>ca</sub>

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Rafael Maza en lugar Morelena fecha de emisión 01/01/2017**



## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1009876

**1. Code d'identification unique du produit type:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Mandataire:**

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

1722 CEIS

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Rafael Maza à Morelena le 01/01/2017**



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1009876

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portogallo

**4. Mandatario:**

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

1722 CEIS

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: E<sub>ca</sub>

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rafael Maza in Morelena addì 01/01/2017**



## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1009876

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Gemachtigde:**

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

1722 CEIS

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rafael Maza te Morelena op datum van afgifte 01/01/2017**



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1009876

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Verwendungszweck(e):**

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

**3. Hersteller:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Bevollmächtigter:**

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

AVCP: 3

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle(n):**

1722 CEIS

**7. Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten  $E_{ca}$   
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rafael Maza in  
Morelena am 01/01/2017**



## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1009876

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknisiä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugali

**4. Valtuutettu edustaja:**

**5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**

**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 3

**6. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

1722 CEIS

**7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

Palokäyttäytyminen: E<sub>ca</sub>

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rafael Maza , Morelena , 01/01/2017**





## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1009876

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portal

**4. Tillverkarens representant:**

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

1722 CEIS

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $E_{ca}$   
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rafael Maza ort Morelena , dag för utfärdande  
01/01/2017**



## YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1009876

**1. Unik identifikasjons kode for produktet:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Anvendelses område/områder:**

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

**3. Produsent**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Bemyndiget representant**

**5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 3

**6. Harmonisert standard**

EN 50575:2014+A1:2016

**Sertifiserings organ:**

1722 CEIS

**7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)**

Brannmotstand: E<sub>ca</sub>

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Rafael Maza i Morelena den 01/01/2017**



## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1009876

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Bemyndiget repræsentant:**

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

1722 CEIS

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand:  $E_{ca}$   
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rafael Maza sted Morelena dato den 01/01/2017**



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1009876

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugália

**4. A meghatalmazott képviselő:**

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

1722 CEIS

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: E<sub>ca</sub>  
Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rafael Maza kibocsájtás helye Morelena  
kibocsájtás dátuma 01/01/2017**



**DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 1009876

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Reprezentant autorizat:****5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

1722 CEIS

**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: E<sub>ca</sub>

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rafael Maza în Morelena la data eliberării 01/01/2017**



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1009876

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portaal

**4. Volitatud esindaja:**

**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

1722 CEIS

**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus:  $E_{ca}$   
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rafael Maza koht Morelena väljaandmise kuupäev  
01/01/2017**



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1009876

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Įgaliotasis atstovas:**

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

1722 CEIS

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: E<sub>ca</sub>  
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rafael Maza vieta Morelena išdavimo data 01/01/2017**



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1009876

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

1722 CEIS

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: E<sub>ca</sub>  
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Rafael Maza vieta Morelena izdošanas datums 01/01/2017**





## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1009876

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portál

### 4. Zplnomocněný zástupce:

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

1722 CEIS

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E<sub>ca</sub>  
Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rafael Maza v/ve Morelena . Datum vydání :  
01/01/2017**



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1009876

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

**3. Výrobca:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugalsko

**4. Splnomocnený zástupca:**

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

1722 CEIS

**7. Deklarované parametre:**

Reakcia na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rafael Maza v/vo Morelena dňa 01/01/2017**



**PERFORMANS BEYANI**

No. 1009876

**1. Ürün-tipi kimlik kodu:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Kullanım amacı/amaçları**

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

**3. İmalatçı**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Yetkili temsilci****5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve****doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 3

**6. Harmonize standard :**

EN 50575:2014+A1:2016

**Onaylanmış kuruluş(/lar)**

1722 CEIS

**7. Beyan edilen performans(/lar):**

Yangına tepki: E<sub>ca</sub>  
Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Rafael Maza - Morelena - 01/01/2017**



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1009876

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portal

**4. Mandatário:**

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

1722 CEIS

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: E<sub>ca</sub>

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Rafael Maza no local Morelena na data de emissão 01/01/2017**



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1009876

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Upoważniony przedstawiciel**

**5. Systemy AVCP**

AVCP: 3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

1722 CEIS

**7. Deklarowane właściwości użytkowych:**

Reakcja na ogień: E<sub>ca</sub>

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Rafael Maza w Morelena w dniu 01/01/2017**



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1009876

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portal

**4. Ovlašteni predstavnik:**

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

1722 CEIS

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: E<sub>ca</sub>

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rafael Maza U mjesto Morelena dana datum izdavanja 01/01/2017**



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1009876

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Portugal

**4. Pooblaščen zastopnik:**

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

1722 CEIS

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara  $E_{ca}$   
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Rafael Maza v kraj Morelena dne datum izdaje  
01/01/2017**



## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1009876

### 1. Уникален Идентификационен Номер:

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

General Cable CELCAT  
Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro  
2715-955 - Morelena  
Портал

### 4. Упълномощен Представител

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

1722 CEIS

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън  $E_{ca}$

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Rafael Maza При Morelena на 01/01/2017





**შესრულების დეკლარაცია**

ნომერი 1009876

**1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:**

JTL U/UTP5e 4P 200MHz PVC B500 Eca CZ

**2. გამოყენების დანიშნულება:**

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

**3. მწარმოებელი**

General Cable CELCAT

Marquês de Pombal 36-38 Morelena Pero Pinheiro

2715-955 - Morelena

Portugal

**4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი****5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 3

**6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:**

EN 50575:2014+A1:2016

**უფლებამოსილი ორგანო**

1722 CEIS

**7. მითითებული მახასიათებლები:**რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: E<sub>ca</sub>

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

**ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Rafael Maza ადგილი****Morelena თარიღი 01/01/2017**